KEIT DAY HOSPITAL

Protokolli i përgjithshëm kundër zjarrit dhe parandalimi i zjarrit në sallën operatore

Manuali zyrtar i protokolleve klinike, asistenciale dhe organizative

Kodi i dokumentit	KEIT-SOP-21	**Versioni**	2.0
Rishikimi	02	**Statusi**	Ufficiale
Data e lëshimit	28/03/2026	**Rishikimi i ardhshëm**	28/03/2027
Hartuar nga	Drejtoria shëndetësore / Cilësia	**Miratuar nga**	_____
Nënshkrimi dhe data	_____	**Shpërndarja**	E kontrolluar - përdorim i brendshëm

Qëllimi i dokumentit. Të përcaktojë në mënyrë zyrtare fushën e zbatimit, përgjegjësitë, procedurën operative, standardet KEIT, regjistrimet dhe kriteret e rishikimit të protokollit.

1. Informacioni i kontrollit të dokumentit

Zbatimi	I gjithë personeli klinik, asistencial, teknik dhe organizativ i përfshirë në procesin e përshkruar.
Arkivimi	Sistemi i brendshëm i menaxhimit të dokumenteve të KEIT dhe kopje e kontrolluar në zonat përkatëse.
Rishikimi	Të paktën një herë në vit ose më herët në rast të përditësimeve ligjore, organizative ose teknologjike.

1. Fusha e zbatimit

Zbatohet në të gjitha zonat e klinikës, me një seksion të posaçëm për rrezikun specifik të zjarrit në sallën operatore.

2. Përgjegjësitë

- **Përgjegjësi i sigurisë dhe i strukturës:** hartimi dhe mirëmbajtja e planit kundër zjarrit, trajnimi i personelit dhe organizimi i simulimeve.
- **Personeli i sallës operatore:** menaxhimi i triadës së zjarrit dhe respektimi i masave specifike parandaluese intraoperatore.
- **I gjithë personeli:** njohja e rrugëve të evakuimit, sistemeve të alarmit dhe procedurave të evakuimit.

3. Procedura operative

- Të kontrollohen periodikisht fikëset e zjarrit, sistemet e alarmit, daljet e emergjencës, ndarjet kundër zjarrit dhe sinjalistika e sigurisë.
- Të trajnohet personeli për parandalimin e zjarrit, ndërhyrjen fillestare dhe evakuimin.
- Në sallën operatore, të vlerësohet rreziku i zjarrit për çdo procedurë, bazuar në praninë e oksiduesve, burimeve të ndezjes dhe materialeve të djegshme.
- Të verifikohet tharja e plotë e antiseptikëve dhe të menaxhohen me kujdes oksigjeni, elektrobisturitë, kabllot dhe mbulesat kirurgjikale.
- Në rast të një vatre fillestare zjarri, të ndërpritet burimi i ndezjes, të ndalohet furnizimi me oksidues kur është e përshtatshme, të largohet materiali i përfshirë dhe të aktivizohet plani i emergjencës.
- Të dokumentohet ngjarja dhe të rishikohen faktorët që kanë favorizuar zhvillimin e saj.

4. Standardet operative KEIT

- Protokolli i sallës operatore përfshin vëmendje të posaçme ndaj triadës së zjarrit dhe koordinimit ndërmjet kirurgut, anestezistit dhe infermierit instrumentar.
- Simulimet kundër zjarrit janë pjesë e sistemit të sigurisë organizative të strukturës.

5. Regjistrimet dhe dokumentacioni

- Regjistri i kontrolleve kundër zjarrit.
- Procesverbalet e simulimeve të evakuimit.
- Raporti i ngjarjes ose i vatrës fillestare të zjarrit.

6. Rishikimi dhe përditësimi

Përditësim periodik në bashkëpunim me përgjegjësin e sigurisë dhe pas çdo simulimi ose jokonformiteti.

Shënim zbatimi

Ky dokument është një draft i brendshëm operativ. Përpara miratimit përfundimtar rekomandohet rishikimi nga drejtoria shëndetësore, drejtoria klinike, konsulenti ligjor dhe përgjegjësit kompetentë të fushave.

7. Shtojcat dhe formularët përkatës

- Listat operative të kontrollit, formularët e regjistrimit, skedat e auditimit dhe regjistrat e mirëmbajtjes të zbatueshëm për këtë protokoll.
- Çdo shtojcë teknike specifike për repartin ose pajisjen referohet në udhëzimet operative lokale.

8. Miratimi përfundimtar

Funksioni	Emri dhe nënshkrimi	Data
Drejtoria shëndetësore	_____	_____